



Turmnebenuhr



Magnethammer
oder Motorhubwerk

YM 4x1,5mm²

Schlagwerksrelais
SW2PG
SW2RG

YM 4x1,5mm²



Magnethammer
oder Motorhubwerk

Nebenuhr



YM 2x0,75mm²

YM 3x1,5mm²

vom Hauptverteiler
Absicherung 12 A

YM 5x1,5mm²

YM 3x1,5mm²

Mikroprozessor-
Hauptuhr
MPU-T
LCU-T

Anzahl der Adern richtet sich
nach Anzahl der Glocken
und Klöppelfänger

Schalttafel
Glocken